



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021

г. Аксай

№68

Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Аксай на март 2021г.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года №728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с проектом нормативов водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Аксай АО «Аксайская ПМК РСВС» 2021 г., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Аксай на март 2021г. согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ А.С. Куленок.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Нормативы водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Аксая на март 2021г

№ п/п	Показатели	He=НДС X <u>100 %</u> (100% -Э)
		мг/л
1	Сухой остаток	1428,57
2	Железо общее	0,48
3	Медь	0,0012
4	Цинк	0,35
5	Алюминий	1,09
6	Хлориды	309,54
7	Сульфаты	116,56
8	АСПАВ	0,11
9	Нефтепродукты	1,03
10	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды (в расчете на сульфид-ион)	0,0021
11	Взвешенные вещества	300
12	БПК 5	300
13	ХПК	500
14	Аммоний-ион	25
15	Фосфор фосфатов	12