

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»

Игнатов В.Е.

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Аттестат № 9015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

14 ноября 2017 г.
Рост. обл. г. Аксай, ВНС Александровские концы

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° С	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Запах при t = 60° С	112	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31686-2012
Мутность	0	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Жесткость общ	23	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Щелочность	0,5	6,0	ммоль/л	ГОСТ 31957-2012
Кальций	257	не норм	мг/л	РД 52.24.403-2017
Магний	124	не норм	мг/л	ФР 1.31.2002.00647
Хлориды	340	350	мг/л	ГОСТ 31940-2012
Сульфаты	1082	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
К + Na	393	не норм	мг/л	РД 52.24.519-2009
Окисляемость перманганатная	1,2	5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
Нитриты	0,08	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	21,2	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
аммоний-ион	0,01	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Общая минерализация (сухой остаток)	2542	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,02	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,2	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-2017
Остаточный хлор	1,2	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды

соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074 — 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества по химическим показателям»

Начальник лаборатории

: *З-Завва ИА*

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»

 Игнатов В.Е.

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Аттестат № Э015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

14 ноября 2015 г.
Ростовская обл., г. Аксай, ВНС «Военный городок»

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° С	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Запах при t = 60° С	1/2	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Цветность	5,0	20	градус	ГОСТ 31686-2012
Мутность	0,25	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Жесткость общ	13	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Щелочность	4,8	6,0	ммоль/л	ГОСТ 31957-2012
Кальций	124	не норм	мг/л	РД 52.24.403-2017
Магний	48	не норм	мг/л	ФР 1.31.2002.00647
Хлориды	221	350	мг/л	ГОСТ 31940-2012
Сульфаты	304	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
К + Na	133	не норм	мг/л	РД 52.24.519-2009
Окисляемость перманганатная	1,3	5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
Нитриты	0,04	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	9,4	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
аммоний-ион	0,03	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Общая минерализация (сухой остаток)	984	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,05	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,5	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-2017
Остаточный хлор	0,63	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074 — 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества по химическим показателям»

Начальник лаборатории 

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»

Игнатов В.Е.

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Аттестат № Э015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

14 мая 2018 г. № 25
Рост. обл. г. Аксай, ВНС "Водоканал"

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° С	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Запах при t = 60° С	1/2	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Цветность	2,5	20	градус	ГОСТ 31686-2012
Мутность	0	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Жесткость общ	13	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Щелочность	5,0	6,0	ммоль/л	ГОСТ 31957-2012
Кальций	125	не норм	мг/л	РД 52.24.403-2017
Магний	60	не норм	мг/л	ФР 1.31.2002.00647
Хлориды	225	350	мг/л	ГОСТ 31940-2012
Сульфаты	300	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
K + Na	132	не норм	мг/л	РД 52.24.519-2009
Окисляемость перманганатная	1,2	5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
Нитриты	9,04	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	9,3	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
аммоний-ион	90,2	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Общая минерализация (сухой остаток)	985	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	9,06	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,5	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-2017
Остаточный хлор	9,7	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.107-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества по химическим показателям»

Начальник лаборатории

Завва Н.А.

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»

 Игнатов В.Е.

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Аттестат № Э015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ, 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

14 майское 2025 г
Ростовская обл., г. Аксай ВКС, Дзержинского в.кв. 7

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° С	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Запах при t = 60° С	1/2	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Привкус	0	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Цветность	2,5	20	градус	ГОСТ 31686-2012
Мутность	0,5	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Жесткость общ	13	7,0 (10;0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Щелочность	5,0	6,0	ммоль/л	ГОСТ 31957-2012
Кальций	122	не норм	мг/л	РД 52.24.403-2017
Магний	47	не норм	мг/л	ФР 1.31.2002.00647
Хлориды	220	350	мг/л	ГОСТ 31940-2012
Сульфаты	302	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
К + Na	127	не норм	мг/л	РД 52.24.519-2009
Окисляемость перманганатная	1,2	5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
Нитриты	0,06	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	9,4	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
аммоний-ион	0,03	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Общая минерализация (сухой остаток)	983	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,06	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,5	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-2017
Остаточный хлор	0,50	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074 — 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества по химическим показателям»

Начальник лаборатории

 Д. С. Д. С. Д.

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»

 Игнатов В.Е.

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Аттестат № Э015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

74 набрызг дожде
Рост. обл. в Аксай, ВНС, "Сарзан"

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° C	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Запах при t = 60° C	1/2	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 57164-2016
Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31686-2012
Мутность	0	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Жесткость общ	22	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Щелочность	6,3	6,0	ммоль/л	ГОСТ 31957-2012
Кальций	240	не норм	мг/л	РД 52.24.403-2017
Магний	128	не норм	мг/л	ФР 1.31.2002.00647
Хлориды	360	350	мг/л	ГОСТ 31940-2012
Сульфаты	1025	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
K + Na	367	не норм	мг/л	РД 52.24.519-2009
Окисляемость перманганатная	1,2	5,0	мгО2/л	ГОСТ 55684-2013
Нитриты	0,9	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	23,5	45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
аммоний-ион	0,04	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Общая минерализация (сухой остаток)	2372	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,01	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,5	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-2017
Остаточный хлор	0,84	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.4.1074 — 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества по химическим показателям»

Начальник лаборатории

Лаова НР